

設備種類		設置設備	評価内容		変更内容	効率	ルート
種類	種別						
暖房・冷房設備		エアコン	エアコンのみ		床暖設備併設(床暖で評価)	低下	C
			床暖併設		エアコンのみ(エアコン評価)	向上	A
			入力しない(は)設定		上位区分の機種設置	向上	-
			入力しない(は)設定		設置しない(ろ)	向上	A
			効率区分を入力		上位区分の機種設置	向上	A
					下位区分の機種設置	低下	C
					取り止め(当初(い))	低下	C
					取り止め(当初(は))	向上	A
			設置しない(ろ)設定		設置(区分(い))	向上	A
					設置(区分(は))	低下	C
			設置する(い)		設置しない ※(ろ)	低下	C
			設置する(ろ)		設置しない ※(ろ)	-	-
			設置する(は)		設置しない ※(ろ)	向上	A
換気設備		24h換気扇	ダクト式		壁掛式に変更	向上	A
			壁掛式		ダクト式に変更	低下	C
			第1種		第2・3種に変更	向上	A
			第2・3種		第1種に変更	低下	C
			入力しない		比消費電力の入力	向上	-
			比消費電力の入力あり		比消費電力の増	低下	C
					比消費電力の減	向上	A
			太いダクト・DCモーター		採用	向上	A
					取り止め	低下	C
			第1種換気の有効換気量率		増加	向上	A
					減少	低下	C
	熱交換器		温度交換効率		増加	向上	A
					減少	低下	C
			交換効率・補正係数の増減		増加	向上	A
					減少	低下	C
			評価しない、設置しない		設置する	向上	-
給湯設備	熱源機	ガス潜熱回収型給湯機	ガス潜熱回収型給湯機		下位機種に変更(従来型)	低下	C
					上位機種に変更(ヒートポンプ)	向上	A
			効率の入力		増加	向上	A
					減少	低下	C
			効率入力しない		入力する	向上	-
	配管		追炊あり		単機能型	低下	C
					追炊なし	低下	C
			評価しない		ヘッダー方式	向上	-
	水栓	2バルブ水栓			先分岐方式	-	-
					ヘッダー方式(13A以下)	低下	C
			評価しない		2バルブ以外(節湯機能無)	-	-
照明設備	室	照明	設置する		2バルブ以外(節湯機能有)	向上	-
					LED	向上	-
					蛍光灯あり	低下	C
					白熱灯あり	低下	C
					設置しない	-	-
			設置しない		LED削減機能を評価しない	-	-
					LED削減機能を採用する	向上	A
					LED削減機能を採用しない	低下	C
					蛍光灯あり	低下	C
					白熱灯あり	低下	C
太陽光発電設備		太陽光パネル	設置なし	太陽光図面表示あり(評価なし)	削減機能採用する	向上	-
					削減機能採用しない	低下	C
			設置あり	太陽光図面表示あり(評価なし)	蛍光灯あり	低下	C
					白熱灯あり	低下	C
			設置なし	太陽光図面表示あり(評価なし)	設置しない	-	-
					LED削減機能を採用する	向上	A
			設置あり	太陽光図面表示あり(評価なし)	LED削減機能を採用しない	低下	C
					蛍光灯あり	低下	C
			設置なし	太陽光図面表示あり(評価なし)	白熱灯あり	低下	C
					設置しない	-	-
		パワコン	入力する	太陽光図面表示あり(評価なし)	設置なし	低下	C
					システム容量の増加	向上	A
					システム容量の減少	低下	C
					結晶シリコン以外	向上	A
					架台設置型	向上	A
					その他	低下	C
					東へ15°～45°	向上	A
					東へ45°～	低下	C
					西へ15°～	低下	C
					傾斜角20°以下・40°以上	低下	C
		入力する	入力する	太陽光図面表示あり(評価なし)	設置なし	低下	C
					効率の変更(増加)	向上	A
		入力する	入力する	太陽光図面表示あり(評価なし)	効率の変更(減少)	低下	C
					効率の変更(減少)	低下	C

注) 設計時「評価しない」「入力しない」として完了検査で機器設置がある場合不問とする。

・太陽光発電設備について技術基準10月から設置あり(評価しない)項目が新設されたため現場に設置ありでも不問とする。