

設備種類	設置設備	評価内容	変更内容	効率	ルート	
暖房・冷房設備	設置する	エアコンのみ	床暖設備併設(床暖で評価)	低下	C	
		床暖設備併設	エアコンのみ(エアコン評価)	向上	A	
		区分しない(区分(は)で自動計算)	区分(い)~(は)入力	-	-	
		区分(い)を入力	設置しない(区分(ろ)で自動計算)	向上	A	
		区分(ろ)を入力	区分(い)(は)入力	低下	C	
		区分(は)を入力	設置しない	低下	C	
		区分(は)を入力	設置(い)入力	向上	A	
		区分(は)を入力	設置(は)入力	低下	C	
	設置しない	区分(ろ)で自動計算	設置しない(区分(ろ)で自動計算)	-	-	
		エアコン設置する	区分(い)入力	向上	A	
換気設備	ダクト式	第一種	設置(い)入力	向上	A	
		ダクト式第一種	設置(ろ)入力	-	-	
		壁付け式第二種・第三種	設置(は)入力	低下	C	
		第二種第三種	入力しない((は)で自動計算)	低下	C	
	壁付け	第一種	ダクト式第二種・第三種	向上	A	
		ダクト式第一種	壁付け式第一種	低下	C	
		ダクト式第二種・第三種	壁付け式第二種・第三種	※	-	
		第二種第三種	ダクト式第一種	低下	C	
	比消費電力	入力する	壁付け式第一種	低下	C	
		※同一方式内の変更に限る	ダクト式第二種・第三種	低下	C	
		入力しない	ダクト式第一種	低下	C	
		径の太いダクト・DCモータ	ダクト式第二種・第三種	低下	C	
	熱交換器	第一種換気の有効換気量率	入力する	向上	A	
		増加	取り止め	低下	C	
		減少	使用	向上	A	
		温度交換効率	増加	向上	A	
		増加	減少	低下	C	
		交換効率・補正係数の増減	増加	向上	A	
		評価しない、又は設置しない	減少	低下	C	
		設置する	設置する	向上	-	
給湯設備	給湯設備有	ガス潜熱回収型	ガス従来型	低下	C	
		電気ヒートポンプ	電気ヒートポンプ	向上	A	
		ガス従来型	ガス潜熱回収型	低下	C	
		モード熱効率入力	ガス潜熱回収型	低下	C	
		増加	増加	向上	A	
		減少	減少	低下	C	
		入力しない	入力しない	※	-	
		エネルギー消費効率入力	増加	向上	A	
		減少	減少	低下	C	
		入力しない	入力しない	※	-	
		入力しない	モード熱効率又はエネルギー消費効率入力	-	-	
		追い焚きあり	給湯単機能型	向上	A	
		追い焚きなし	追い焚きなし	向上	A	
		追い焚きあり	追い焚きあり	低下	C	
		給湯単機能型	給湯単機能型	向上	A	
		追い焚きなし	追い焚きなし	低下	C	
		追い焚きあり	追い焚きあり	低下	C	
照明設備	照明	評価しない	ヘッダー方式	向上	-	
		先分岐方式	先分岐方式	-	-	
		ヘッダー方式(13A以下)	ヘッダー方式(13Aより大きい)	低下	C	
		評価しない	2バルブ以外(節湯機能なし)	-	-	
		評価しない	2バルブ以外(節湯機能あり)	向上	-	
		評価しない又は高断熱浴槽を使用しない	使用する	向上	-	
		高断熱浴槽を使用する	使用しない	低下	C	
太陽光発電設備	太陽光パネル	設置する(全てLED)	白熱灯・蛍光灯あり	低下	C	
		設置する(全てLED)	調光・人感センサー採用しない	採用する	向上	A
		設置する(全てLED)	調光・人感センサー採用する	採用しない	低下	C
		設置しない(全てをLEDとして自動計算)	設置する(全てLED)	調光・人感センサー採用しない	-	-
		設置しない(全てをLEDとして自動計算)	調光・人感センサー採用する	調光・人感センサー採用する	向上	A
		設置する(白熱灯・蛍光灯あり)	設置する(白熱灯・蛍光灯あり)	低下	C	
		設置しない	評価する	向上	A	
		設置する	評価しない(検査員への告知)	-	-	
		設置する	評価する	低下	C	
		設置する	評価しない(検査員への告知)	-	-	
		設置する	評価する	向上	A	
		設置する	評価しない	低下	C	
		設置しない	評価しない	-	-	
		評価する	システム容量の増加	向上	A	
太陽光発電設備	太陽光パネル	評価する	システム容量の減少	低下	C	
		・システム容量:5.0kW	結晶シリコン以外	向上	A	
		・アレーワン:結晶シリコン	架台設置型	向上	A	
		・設置方法:屋根置き型	その他	低下	C	
		・設置方位:東又は西へ15°未満	東へ15°~45°	向上	A	
		・設置傾斜角:30°	東へ45°~	低下	C	
		※発電量の最大値	西へ15°~	低下	C	
		方位:東へ15°~45°	傾斜角20°以下・40°以上	低下	C	
		傾斜角:30°	入力する	向上	-	
		入力しない	設置なし	低下	C	
パワコン	パワコン	入力する	効率の変更(増加)	向上	A	
		入力する	効率の変更(減少)	低下	C	

注)

設計時「評価しない」「入力しない」として完了検査で機器設置がある場合不問とする。

※

再計算の結果による