

一次エネルギーに係る軽微変更判別表

設備種類		設置設備	評価内容		変更内容	効率	ルート	
種類	種別							
暖房・冷房設備		エアコン	エアコンのみ		床暖設備併設(床暖で評価)	低下	C	
			床暖併設		エアコンのみ(エアコン評価)	向上	A	
			入力しない((は)設定)		上位区分の機種設置	向上	-	
			入力しない((は)設定)		設置しない(ろ)	向上	A	
			効率区分を入力	上位区分の機種設置		向上	A	
				下位区分の機種設置		低下	C	
				取り止め(当初(い))		低下	C	
				取り止め(当初(は))		向上	A	
			設置しない((ろ)設定)	設置(区分(い))		向上	A	
				設置(区分(は))		低下	C	
			設置する(い)		設置しない ※(ろ)		低下	C
			設置する(ろ)		設置しない ※(ろ)		-	-
設置する(は)		設置しない ※(ろ)		向上	A			
換気設備		24h換気扇	ダクト式		壁掛式に変更	向上	A	
			壁掛式		ダクト式に変更	低下	C	
			第1種		第2・3種に変更	向上	A	
			第2・3種		第1種にの変更	低下	C	
			入力しない		比消費電力の入力	向上	-	
			比消費電力の入力あり		比消費電力の増	低下	C	
					比消費電力の減	向上	A	
			太いダクト・DCモーター		採用	向上	A	
					取り止め	低下	C	
			第1種換気の有効換気量率		増加	向上	A	
		熱交換器			減少	低下	C	
			温度交換効率		増加	向上	A	
					減少	低下	C	
			交換効率・補正係数の増減		増加	向上	A	
					減少	低下	C	
			評価しない、設置しない		設置する	向上	-	
給湯設備	熱源機	ガス潜熱回収型給湯機	ガス潜熱回収型給湯機		下位機種に変更(従来型)	低下	C	
					上位機種に変更(ヒートポンプ)	向上	A	
			効率の入力		増加	向上	A	
					減少	低下	C	
			効率入力しない		入力する	向上	-	
	追炊あり		単機能型	低下	C			
			追炊なし	低下	C			
	配管		評価しない		ヘッダー方式	向上	-	
					先分岐方式	-	-	
			ヘッダー方式(13A以下)		ヘッダー方式(13Aより大きい)	低下	C	
水栓	2バルブ水栓	評価しない		2バルブ以外(節湯機能無)	-	-		
				2バルブ以外(節湯機能有)	向上	-		
浴槽		高断熱浴槽	評価しない又は使用しない		使用する	向上	-	
照明設備	室	照明	設置する	LED削減機能を評価しない	削減機能採用する	向上	-	
				LED削減機能採用する		削減機能採用しない	低下	C
				LED		蛍光灯あり	低下	C
				LED		白熱灯あり	低下	C
				LED		設置しない	-	-
			評価なし	LED削減機能を評価しない		-	-	
				LED削減機能採用する		向上	A	
太陽光発電設備		太陽光パネル	設置なし	太陽光図面表示あり(評価なし)		設置あり	向上	A
				設置なし		-	-	
			設置あり	太陽光図面表示なし		設置あり	向上	A
				評価しない		設置なし	-	-
					設置あり	-	-	
			設置あり 評価する ・システム容量:5.0kW ・アレイ種類:結晶シリコン ・設置方法:屋根置き型 ・設置方位:東又は西へ15°未満 ・設置傾斜角:20°		設置なし	低下	C	
					システム容量の増加	向上	A	
					システム容量の減少	低下	C	
					結晶シリコン以外	低下	C	
					架台設置型	低下	C	
					その他	向上	A	
					東へ16° ～135°	向上	A	
					東へ136° ～	低下	C	
					西へ16° ～	低下	C	
				傾斜角10° 以下・30° 以上	低下	C		
		パワコン	入力しない		入力する	向上	-	
			入力する	設置なし		低下	C	
				効率の変更(増加)		向上	A	
				効率の変更(減少)		低下	C	

注) 設計時「評価しない」「入力しない」として完了検査で機器設置がある場合不問とする。

・太陽光発電設備について技術基準10月から設置あり(評価しない)項目が新設されたため現場に設置ありでも不問とする。